



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Divisione IV - Inquinamento acustico, elettromagnetico
e protezione da radiazioni ionizzanti

All'ing. Massimiliano Scarpa
ing.massimilianoscarpa@pec.it

OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICABILITÀ DEI LIMITI PREVISTI DAL "DPCM 5.12.1997 - DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI" PER I SERVIZI A FUNZIONAMENTO CONTINUO. RISCONTRO.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, acquisita agli atti con prot. n. 98565/MiTE del 08/08/2022, nella quale si chiede "*se i limiti stabiliti dal DPCM 5/12/1997, relativamente ai servizi a funzionamento continuo, siano applicabili anche alla rumorosità delle componenti di impianti interni, installate all'esterno dell'edificio, quali ad esempio le condensanti degli impianti a pompa di calore, che possono determinare esposizione al rumore all'interno degli ambienti abitativi*", secondo il parere della Scrivente la risposta è affermativa.

Detti impianti, infatti, seppur alcune loro componenti siano installate all'esterno degli edifici, sono comunque a tutti gli effetti a servizio degli stessi ed identificabili come "*sorgenti sonore interne agli edifici*" in accordo con l'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997.

Il Dirigente ad interim

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 13186

ID Documento: VA_04-Set_01-13186_2022-0022

Data stesura: 22/08/2022

✓ Resp.Set: Guastadisegni E.

Ufficio: VA_04-Set_01

Data: 22/08/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂